

# 江苏方洋水务有限公司

## 2022年5月第三周徐圩水厂出厂水水质检测数据公示

| 采样日期               |                             |            |                             | 2022. 5. 17 |
|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 采样地点               |                             |            |                             | 徐圩水厂 送水泵房   |
| 样品性质               |                             |            |                             | 出厂水         |
| 合格率 (%) (合格项次/总项次) |                             |            |                             | 100         |
| 序号                 | 检测项目                        | 单 位        | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB 5749-2006 | 检测结果        |
| 1                  | 色度                          | 度          | 15                          | <5          |
| 2                  | 浊度                          | NTU        | 1                           | 0.66        |
| 3                  | 臭和味                         | /          | 无异臭、异味                      | 无           |
| 4                  | 肉眼可见物                       | /          | 无                           | 无           |
| 5                  | 耗氧量<br>(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | 3, 原水 ≥6 时为 5               | 2.03        |
| 6                  | 游离氯                         | mg/L       | ≥0.3                        | 0.74        |
| 7                  | 菌落总数                        | CFU/mL     | 100                         | 8           |
| 8                  | 总大肠菌群                       | MPN/100 mL | 不得检出                        | 未检出         |
| 9                  | 耐热大肠菌群                      | MPN/100 mL | 不得检出                        | 未检出         |